

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW30

Rapportnummer	2001-CVB-R0118
Normering	NEN 6069;1997
Brandwerendheid	36 minuten
Vlamdichtheid (E) naar het vuur toe	36 minuten
Vlamdichtheid (E) van het vuur af	50 minuten
Thermische isolatie (I) naar het vuur toe	36 minuten
Thermische isolatie (I) van het vuur af	50 minuten
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	montagekozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1000 x 2175 mm (maximaal)
Sponning	25 x 48 mm
	aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	Ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-07
Slot	Nemef 1269 of gelijkwaardig
Deursluiser	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Ideaal
Type houten deur	Enkele dichte of beglaasde deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	930 x 2115 mm (maximaal)
Glasopening	nee
Valdorpel	toegestaan
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	100 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (600 kg/m ³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022