

# Samenvatting van onderzoek

## Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer 2007-Efectis-R0200  
Normering NEN EN 1634-1:2000

Classificatie EN 13501-2:2003  
Vlamdichtheid (E) 61 minuten : E60  
Thermische isolatie (I<sub>1</sub>) 57 minuten: EI<sub>145</sub>  
Thermische isolatie (I<sub>2</sub>) 61 minuten :EI<sub>260</sub>  
Warmtestraling (W) 61 minuten :EW60

### Kozijn gegevens

Kozijn model A01 stomp  
Uitvoering Inmetstel  
Plaatdikte 1,5 mm  
Afmeting kozijn 1000 x 2350 mm  
Sponning 25 x 46 of 15 x 46 mm aanslagband  
BVT voorziening in kozijn Ja  
Naar het vuur toe draaiend Ja  
Van het vuur af draaiend ja

### Hang en sluitwerk

Minimaal aantal scharnieren 4 stuks  
Type scharnier A12-07  
Slot Nemef 1269  
Deursluiser Ja

### Deurblad gegevens

Fabrikant Albo  
Type houten deur Enkele dichte deur  
Deurdikte 40 mm  
Afmeting deurblad 930 x 2315 mm  
Glasopening nee  
Valdorpel nee

### Wand gegevens

Wanddikte minimaal 100 mm  
Wandtype Steenachtig materiaal (625 kg/m<sup>3</sup>)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst  
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | [www.andusta.nl](http://www.andusta.nl) | [info@andusta.nl](mailto:info@andusta.nl)



SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022