

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rapportnummer | 2007-Efectis-R0201 en R0203 |
| Normering | NEN EN 1634-1:2000 |
| Classificatie | EN 13501-2:2003 |
| Vlamdichtheid (E) | 77minuten : E60 |
| Thermische isolatie (I ₁) | 55 minuten: EI145 |
| Thermische isolatie (I ₂) | 71 minuten :EI260 |
| Warmtestraling (W) | 77minuten :EW60 |
| Kozijn gegevens | |
| Kozijn model | A01 stomp |
| Uitvoering | Inmetsel |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Afmeting kozijn | 1150 x 2700 mm max.: 2,8 m ² |
| Sponning | 15 x 46 mm aanslagband |
| BVT voorziening in kozijn | Ja |
| Naar het vuur toe draaiend | Ja |
| Van het vuur af draaiend | ja |
| Hang en sluitwerk | |
| Minimaal aantal scharnieren | 4 stuks |
| Type scharnier | A12-07 |
| Slot | Nemef 1269 |
| Deursluiteer | Ja |
| Deurblad gegevens | |
| Fabrikant | Albo |
| Type houten deur | Enkele dichte deur |
| Deurdikte | 40 mm |
| Afmeting deurblad | 1069 x 2662 max: 2,58 m ² |
| Glasopening | nee |
| Valdorpel | nee |
| Wand gegevens | |
| Wanddikte minimaal | 100 mm |
| Wandtype | Steenachtig materiaal (625 kg/m ³) |

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

25-05-2022