

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten in de wand lopende schuifdeur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	2012-Efectis-R9127a + 2011-Efectis-R9464
Normering	NEN EN 1634-1:2008
Classificatie	EN 13501-2:2007 + A1;2009
Vlamdichtheid (E)	62 minuten : E60
Thermische isolatie (I ₁)	32 minuten: EI ₁₃₀
Thermische isolatie (I ₂)	57 minuten :EI ₂₄₅
Warmtestraling (W)	62 minuten :EW60
Kozijn gegevens	
Kozijn model	R01 stomp
Uitvoering	montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	2885 x 2460 mm
Vrije doorgang	1300 x 2310 mm
BVT voorziening in kozijn	Ja
Borstelprofielen	Ja
Hang en sluitwerk	
Rail	Geze/Andusta
Veerkatrol	Nitto Ohki
Slot	Lips 247717U2065
Kleefmagneet	Weco 24Vdc
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Reinaerd
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1480 x 2330 mm
Glasopening	nee
Brandwerendheid 30 minuten op basis van categorie B overwaarde EI₂ criterium	
Afmeting deurblad max	2220 x 3495 mm : max opp 5,17m ²
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	125 mm
Wandtype	Metaalstud dubbel gips of steenachtige wand

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022