

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten voor de wand lopende schuifdeur- Brandwerend EW30

Rapportnummer	2012-Efectis-R9127c
Normering	NEN EN 1634-1:2000
Classificatie	EN 13501-2:2007 + A1;2009
Vlamdichtheid (E)	32 minuten : E30
Thermische isolatie (I ₁)	29 minuten: EI ₁ 20
Thermische isolatie (I ₂)	34 minuten :EI ₂ 30
Warmtestraling (W)	34 minuten :EW30
Kozijn gegevens	
Kozijn model	M01 stomp
Uitvoering	montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	2847 x 2465 mm
Vrije doorgang	1300 x 2300 mm
BVT voorziening in kozijn	Ja
Schuivend aan vuurzijde	Ja
Zijlicht	
	max. 510 x 2270mm
	Contraflam EI30 16mm
Hang en sluitwerk	
Rail	Geze/Andusta
Veerkatrol	Nitto Ohki
Slot	Lips 247717U2065
Kleefmagneet	Weco 24Vdc
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Reinaerdt
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1480 x 2335 mm
Glasopening	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	125 mm
Wandtype	Metallstud dubbel gips of steenachtige wand

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022