

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen raamkozijn - Brandwerend EW30

Rapportnummer	2012-Efectis-R9127c
Normering	NEN EN 1634-1:2000
Classificatie	EN 13501-2:2007 + A1;2009
Vlamdichtheid (E)	32 minuten : E30
Thermische isolatie (I ₁)	29 minuten: EI ₁ 20
Thermische isolatie (I ₂)	34 minuten :EI ₂ 30
Warmtestraling (W)	34 minuten :EW30
Kozijn gegevens	
Kozijn model	KO1
Uitvoering	montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Glaslatten	Stalen glaslatten
Afmeting kozijn	max. 600 x 2360 mm
Glas maat	510 x 2270 mm
Glas	Contraflam EI30 16mm
BVT voorziening in kozijn	Ja
Schuivend aan vuurzijde	Ja
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	125 mm
Wandtype	Metallstud dubbel gips of steenachtige wand

Brandwerendheid 20 minuten op basis van categorie B overwaarde EI₂ criterium

Afmeting kozijn maximaal	900 x 3540 mm : max opp 2,12m ²
Afmeting glas maximaal	765 x 3405 mm : max opp 1,73m ²

Alle wijzigingen voorbehouden.

Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Efectis.



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022