

# Samenvatting van onderzoek

## Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten deur- Brandwerend EW30

Rapportnummer	95-CVB-R0835
Normering	NEN 6069;1991
Vlamdichtheid (E) naar het vuur toe	26 minuten
Vlamdichtheid (E) van het vuur af	30 minuten
Thermische isolatie (I) naar het vuur toe	35 minuten
Thermische isolatie (I) van het vuur af	33 minuten
<b>Kozijn gegevens</b>	
Kozijn model	stomp en opdek
Uitvoering	A01, A21 inmettselkozijn A01, A11, A21 montage kozijn
Plaatdikte	1 mm
Afmeting kozijn	1006 x 2471 mm (maximaal incl. bovenlicht)
Sponning	15 x 25 mm
Bovenlicht	Ja 910 x 308 mm maximaal
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	Ja
<b>Hang en sluitwerk</b>	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-09 / V8016WF
Slot	Nemef 1255/2 of gelijkwaardig
Deursluiteer	Ja
<b>Deurblad gegevens</b>	
Fabrikant	FND
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	934 x 2104 mm (maximaal)
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
<b>Wand gegevens</b>	
Wanddikte minimaal	70 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (650 kg/m <sup>3</sup> )

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | [www.andusta.nl](http://www.andusta.nl) | [info@andusta.nl](mailto:info@andusta.nl)



SKG-IKOB 0102 3099

25-05-2022