

# Samenvatting van onderzoek

## Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten opdek deur - Luchtgeluidisolatie

Rapportnummer

Peutz AA 1499-3

Normering

EN ISO 140-3:1995

ISO 717-1:1996

$R_w (C;Ctr) = 32 (-1;-2) \text{ dB}$

NEN 5079:1990

$L_{lu,lab} = -20 \text{ dB}$

### Kozijn gegevens

Kozijn model

A11 opdek

Uitvoering

montage, inmetstel kozijn

Plaatdikte

1 mm

Afmeting kozijn

1010 x 2600 mm

Sponning met aanslagband

15 x 29 mm

Voorziening in kozijn

Nee

### Hang en sluitwerk

Minimaal aantal scharnieren

3 stuks

Slot

minimaal 1 sluitpunt

Deursluiser

n.v.t.

### Bovenlicht

930 x 244 mm

Gelamineerde beglazing 3.3.1

### Deurblad gegevens

Fabrikant

Ideaal

Type houten deur

Enkele dichte deur

Deurdikte

40 mm

Afmeting deurblad

930 x 2315

Glasopening

nee

Valdorpel

Ja

### Wand gegevens

Wandtype

minimaal 10 dB hoger dan deurconstructie

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een proefoppervlak van 2,62m<sup>2</sup>

In de praktijksituatie waar afmetingen en inbouwwijze verschillen met de meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Peutz.



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | [www.andusta.nl](http://www.andusta.nl) | [info@andusta.nl](mailto:info@andusta.nl)



SKG-IKOB 0102 3099

27-09-2022