

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten opdek deur - Luchtgeluidisolatie

Rapportnummer

Normering

ISO 717-1:1996

NEN 5079:1990

Kozijn gegevens

Kozijn model

Uitvoering

Plaatdikte

Afmeting kozijn

Sponning met aanslagband

Voorziening in kozijn

Hang en sluitwerk

Minimaal aantal scharnieren

Slot

Deursluiser

Deurblad gegevens

Fabrikant

Type houten deur

Deurdikte

Afmeting deurblad

Glasopening

Valdorpel

Wand gegevens

Wandtype

Peutz AA 1499-4

EN ISO 140-3:1995

R_w (C;Ctr) = 35 (-1;-2) dB

L_{lu,lab} = -18 dB

A01 opdek

montage, inmetstel kozijn

1 mm

1010 x 2359 mm

15 x 29 mm

Nee

3 stuks

minimaal 1 sluitpunt

n.v.t.

Ideaal

Enkele dichte deur

40 mm

930 x 2315

nee

Ja

minimaal 10 dB hoger dan deurconstructie

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een proefoppervlak van 2,38m²

In de praktijksituatie waar afmetingen en inbouwwijze verschillen met de meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Peutz.



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

27-09-2022