

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur - Rookdoorlatendheid

Rapportnummer	Peutz Y 2596-3-RA-001
Normering	NEN EN 1634-3:2004 + AC:2006
Rookwerend	Sa (koude rook) S200 (warme rook)
Binnen- en buitendraaiend	Ja
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetstel en montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1310 x 2442mm
Sponning met aanslagband	15 x 59 of 25 x 59 mm
Voorziening in kozijn	Ja, lasplaatje tbv wandbevestiging 3-zijdig aanslagband
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	AO838 IBW
Slot	Nemef 4923-01 AssaAbloy 566
Deursluiteer	DormaKaba TS97FL
Deurbeslag	Hoppe (materiaal: aluminium)
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Krepel / Reinaerd
Type houten deur	Dichte stompe deur
Deurdikte	minimaal 50 mm
Afmeting deurblad (bxh)	1235 x 2400 mm
Glasopening	Nee
Spionoog	toegestaan
Valdorpel	Ellen Matic Soundproof
Kabeldoorvoer	EA 280
Wand gegevens	
Wanddikte	min. 100mm
Wandtype	voldoen aan de rookwerende eisen

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Peutz.



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

26-mei-2023