

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten deur - Luchtgeluidisolatie

Rapportnummer	Peutz AA 1499-1
Aanvulling	Nieman: Bz070525acA0.kt
Normering	EN ISO 140-3:1995
ISO 717-1:1996	R _w (C;Ctr) = 31 (0;-2) dB
NEN 5079:1990	L _{u,lab} = -20 dB
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A11 opdek & stomp
Uitvoering	montage, inmetstel kozijn
Plaatdikte	1 mm
Afmeting kozijn	1010 x 2600 mm
Sponning met aanslagband	15 x 29 mm
Voorziening in kozijn	Nee
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Slot	minimaal 1 sluitpunt
Deursluiteer	n.v.t.
Bovenlicht	
	930 x 244 mm
	Gelamineerde beglazing 3.3.1
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Krepel
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	930 x 2315
Glasopening	nee
Valdorpel	Ja
Wand gegevens	
Wandtype	minimaal 10 dB hoger dan deurconstructie

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een proefoppervlak van 2,63m²

In de praktijksituatie waar afmetingen en inbouwwijze verschillen met de meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Peutz.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

04-04-2024