

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW30

Rapportnummer	2007-Efectis-R0453
Normering	NEN EN 1634-1:2000 en NEN 6069
Classificatie	EN 13501-2:2003
Vlamdichtheid (E)	32 minuten : E30
Thermische isolatie (I)	10 minuten
Thermische isolatie (I ₂)	15 minuten : EI ₂ 15
Warmtestraling (W)	32 minuten : EW30
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetstel, montage en 2-schalig
Plaatdikte	1 of 1,5 mm
Afmeting kozijn	1050 x 2375 mm (maximaal)
Sponning	25 x 45 mm of 15 x 46
BVT voorziening in kozijn	Aanslagband
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	Ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-10 of A12-07 / Stiletto / A0838
Slot	Nemef 1269/4 of gelijkwaardig of 3p-slot
Deursluiteer	NHN of gelijkwaardig
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Krepel / Theuma
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	925 x 2315 mm (maximaal)
Glasopening	Nee
Valdorpel	Nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	70 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (600 kg/m ³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

10-12-2025