

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten in de wand lopende schuifdeur- Brandwerend EW30

Deskundige verklaring	B2020138916
Normering	NEN EN 1634-1:2008 en NEN 6069
Classificatie	
Vlamdichtheid (E)	E30
Thermische isolatie (I ₁)	El ₁ 23
Thermische isolatie (I ₂)	El ₂ 37
Warmtestraling (W)	EW37
Brandvertragend	Beide zijden
Kozijn gegevens	
Kozijn model	R01 stomp
Uitvoering	montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
BVT voorziening in kozijn	Ja
Borstelprofielen	Ja
Hang en sluitwerk	
Rail	Geze/Andusta
Veerkatrol	Nitto Ohki
Slot	Lips 1punt haakslot
Kleefmagneet	Weco 24Vdc
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Theuma
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1080 x 2315
Glasopening	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	125 mm
Wandtype	Metallstud dubbel gips Steenachtig materiaal 625 kg/m ³

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

10-12-2025