

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur - Inbraakwerend - RC2

Rapportnummer	SHR 16.0097
Normering	NEN 5096 en EN 1627-1630
Inbraakwerendheid	Klasse 2
Binnen- en buitendraaiend	ja
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 / A21 stomp
Uitvoering	Inmetsel en montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1005 x 3000mm max. incl. bovenlicht
Sponning met aanslag dopje	15 x 45 mm
Sponning met aanslagband	15 x 49 of 25 x 49 mm
Voorziening in kozijn	Ja
Bovenlicht	
Glas vlg's EN 356	max. 500mm hoog
Glaslatten	minimaal gelaagd glas 4.4.2 / vlg's EN 356 aluminium op klemprofiel
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	AO838 BSW / Stiletto
Slot	slot vlg's DIN 18250/182511 kl4 of AssaAbloy 566 of Nemef 4923/01
Deursluiteer	opbouw toegestaan
Deurbeslag	SKG**
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Reinaerdt : deur dikte 40 mm Van Vuuren: deur dikte 42 mm
Type houten deur	Enkel beglaasde/ dichte deur max. 54 mm dik
Afmeting deurblad vlg's NEN 5096:2007	1100 x 2600 mm maximaal
Afmeting deurblad vlg's EN 1627:2021	1100 x 2600 mm maximaal
Glasopening	674 x 1908 mm (minimaal P4A vlg's NEN-EN 356)
Spionoog	Glas kitten met verlijmende kit
Valdorpel	toegestaan Ellen Matic Soundproof
Wand gegevens	
Wanddikte	70 t/m 150 mm
Wandtype	voldoen aan de inbraakwerende eisen

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en SHR.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

10-12-2025