

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur - Inbraakwerend - RC2

Rapportnummer	SHR 9.112
Normering	NEN 5096 + C1:2007
Inbraakwerendheid	Klasse 2
Binnen- en buitendraaiend	ja
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 / A21 stomp
Uitvoering	Inmetstel en montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1005 x 3000 mm max. incl. bovenlicht
Sponning met aanslag dopje	15 x 46
Sponning met aanslagband	15 x 49 of 25 x 49mm
Voorziening in kozijn	Ja
Bovenlicht	
Glas vlg's EN 356	max. 500mm hoog
Glaslatten	minimaal gelaagd glas 4.4.2 / vlg's EN 356
	aluminium op klemprofiel
	Glas kitten met verlijmende kit
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	Projectscharnier VX 7729 / Stiletto
Slot	Nemef 4109 met haakslot of gelijkwaardig
	Nemef 4923 driepuntssluiting/AssaAbloy 566
Deursluiteer	opbouw toegestaan
Deurbeslag	SKG**
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Ideaal
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	930 x 2315 mm
Afm. Deurblad vlg's NEN 5096	1100 x 2700 mm maximaal
Glasopening	nee
Valdorpel	Ellen Matic Soundproof
Wand gegevens	
Wanddikte	70 t/m 150 mm
Wandtype	voldoen aan de inbraakwerende eisen

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en SHR.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

10-12-2025