

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten deur- Brandwerend EW30

Rapportnummer	95-CVB-R0835 / 98-CVB-B0171
Normering	NEN 6069;1991
Vlamdichtheid (E) naar het vuur toe	26 minuten
Vlamdichtheid (E) van het vuur af	30 minuten
Thermische isolatie (I) naar het vuur toe	35 minuten
Thermische isolatie (I) van het vuur af	33 minuten
Kozijn gegevens	
Kozijn model	stomp en opdek
Uitvoering	A01, A21 inmettselkozijn A01, A11, A21 montage kozijn
Plaatdikte	1 mm
Afmeting kozijn	1006 x 2471 mm (maximaal incl. bovenlicht)
Sponning	15 x 25 mm
Bovenlicht	Ja 910 x 308 mm maximaal
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	Ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier bij opdek	A12-09 / V8000WF of V8026WF
Type scharnier bij stomp	A0838
Slot	Nemef 1255/2 of gelijkwaardig
Deursluiteer	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	FND
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	934 x 2104 mm (maximaal)
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	70 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (650 kg/m ³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

12-01-2026