Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW30

Rapportnummer	2006-Efectis-R0638
Normering	NEN EN 1634-1:2000
Classificatie	EN 13501-2:2003
Vlamdichtheid (E)	50 minuten : E30
Thermische isolatie (I_1)	38 minuten :$EI_1$30
Thermische isolatie (I_2)	50 minuten :$EI_2$45
Warmtestraling (W)	52 minuten :EW30
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetsel
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1135 x 2697 mm (maximaal 2,8 m²)
Sponning	25 x 46 mm of 15 x 46 mm aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	nee
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-07
Slot	Nemef 1269/4 of gelijkwaardig
Deursluiter	ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Albo
Type houten deur	Enkele dichte of beglaasde deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1065 x 2662 mm (maximaal 2,57m²)
Glasopening	Ja, max 590 x 1090 mm
Valdorpel	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	100 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (600 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV

ANDUSTA

Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022