Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	2007-Efectis-R0200
Normering	NEN EN 1634-1:2000 en NEN 6069
Classificatie	EN 13501-2:2003
Vlamdichtheid (E)	61 minuten : E60
Thermische isolatie (I_1)	57 minuten: $EI_1$45
Thermische isolatie (I_2)	61 minuten :$EI_2$60
Warmtestraling (W)	61 minuten :EW60
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetsel
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1000 x 2350 mm
Sponning	25 x 46 of 15 x 46 mm aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	4 stuks
Type scharnier	A12-07 / Stiletto / A0838
Slot	Nemef 1269
Deursluiter	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Albo / Theuma
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	930 x 2315 mm
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	100 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (625 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

ANDUSTA
Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

10-12-2025