Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	2010-Efectis-R0625
Normering	NEN EN 1634-1:2008
Classificatie	EN 13501-2:2007
Vlamdichtheid (E)	65 minuten : E60
Thermische isolatie (I_1)	59 minuten: $EI_1$45
Thermische isolatie (I_2)	65 minuten :$EI_2$60
Warmtestraling (W)	72 minuten :EW60
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetsel, Montage, 2-schalig (Meestelkozijn alleen EW)
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1195 x 2440 mm
Sponning	25 x 45 mm aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-10
Slot	Fuhr 3p-slot of Nemef 600 (alleen EW)
Deursluiter	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Ideaal
Type houten deur	Enkele dichte of beglaasde deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1125 x 2400 mm
Glasopening	max 850 x 1850
Valdorpel	toegestaan
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	100 mm
Wandtype	MS-wand of steenachtig materiaal (625 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV

ANDUSTA

Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022