Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen schuifdeurkozijn in de wand t.b.v. houten deur - Luchtgeluidisolatie

Rapportnummer	Peutz A 4120-2-RA
Normering	EN ISO 1040-2:2010
Signaal	breedband ruis
Bandbreedte	1/3 octaaf
ISO 717-1:2013 (Gebruikstoestand)	R_w (C;C_{tr}) = 34 (-1;-3) dB
Kozijn gegevens	
Kozijn model	R01
Uitvoering	montage, in de wand schuivend
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn (BxH)	2442 x 2440mm
Voorziening in kozijn	Ja, afdichting profiel en valdorpel
Kozijn nis	afwerken met dubbele gipsbeplating, dik 12,5mm
Wand gegevens	
Wand	minimaal 10 dB hoger dan deurconstructie
Type wand	Montagewand dubbel gipsplaat gevuld met minerale wol
Wanddikte	125mm
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Krepel
Type houten deur	Enkele dichte deur
Rw deurblad (ISO 717-1:2013)	R_w = 36 dB
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad (BxH)	1250 x 2330mm (Opp. + 50% vlg's NEN-EN 14351)
Glasopening	nee
Valdorpel	Ja
Hang & Sluitwerk	
Bediening	Greep
Slot	Haakslot met kruk en beslag optioneel

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een proefoppervlak van 5,95m²
In de praktijksituatie waar afmetingen en inbouwwijze verschillen met de meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Peutz.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

ANDUSTA
Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

PEUTZ

SKG-IKOB 0102 3099

11-03-2026