Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten deur - Luchtgeluidisolatie

Rapportnummer	Peutz AA 1499-4-RA
Aanvulling	Nieman: Bz070525acA0.kt
Normering	EN ISO 140-3:1995
ISO 717-1:1996 (gebruikstoestand)	R_w (C;C_{tr}) = 35 (-1;-2) dB
NEN 5079:1990	$L_{lu,lab}$ = -18 dB
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 opdek & stomp
Uitvoering	montage, inmetsel kozijn
Plaatdikte	1 mm
Afmeting kozijn	1010 x 2359 mm
Sponning met aanslagband	15 x 29 mm
Voorziening in kozijn	Nee
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Slot	minimaal 1 sluitpunt
Deursluiter	n.v.t.
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Ideaal
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	930 x 2315 (Opp. + 50% vlg's NEN-EN 14351)
Glasopening	nee
Valdorpel	Ja
Wand gegevens	
Wandtype	minimaal 10 dB hoger dan deurconstructie

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een proefoppervlak van 2,38m²
In de praktijksituatie waar afmetingen en inbouwwijze verschillen met de meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Peutz.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

ANDUSTA
Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

PEUTZ

SKG-IKOB 0102 3099

11-03-2026