**Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60**

| | |
|---|---|
| Rapportnummer | 2010-Efectis-R0623 |
| Normering | NEN EN 1634-1:2008 en NEN 6069 |
| | |
| Classificatie | EN 13501-2:2007 |
| Vlamdichtheid (E) | 69 minuten : E60 |
| Thermische isolatie ($I_1$) | 68 minuten: $EI_1$60 |
| Thermische isolatie ($I_2$) | 68 minuten :$EI_2$60 |
| Warmtestraling (W) | 72 minuten :EW60 |
| | |
| **Kozijn gegevens** | |
| Kozijn model | A01 stomp |
| Uitvoering | Inmetsel, Montage, 2-schalig<br>(Meestelkozijn alleen EW) |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Afmeting kozijn | 1380 x 2807 mm max.3,5m² |
| Sponning | 25 x 45 mm<br>aanslagband |
| BVT voorziening in kozijn | Ja |
| Naar het vuur toe draaiend | Ja |
| Van het vuur af draaiend | ja |
| | |
| **Hang en sluitwerk** | |
| Minimaal aantal scharnieren | 3 stuks |
| Type scharnier | A12-10 / Stiletto / A0838 |
| Slot | Nemef 600 of Fuhr 3p-slot |
| Deursluiter | Ja |
| | |
| **Deurblad gegevens** | |
| Fabrikant | Ideaal |
| Type houten deur | Enkele dichte deur |
| Deurdikte | 40 mm |
| Afmeting deurblad | 1293 x 2760 Max: 2,88 m² |
| Glasopening | nee |
| Valdorpel | toegestaan |
| | |
| **Wand gegevens** | |
| Wanddikte minimaal | 100 mm |
| Wandtype | MS-wand of steenachtig materiaal (625 kg/m³) |

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

ANDUSTA
Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

24-08-2026