Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW30

Rapportnummer	dGmr B.2020.1389.16.N002 (R0453)
Normering	NEN 6069:2022
Classificatie	EN 13501-2:2003
Vlamdichtheid (E)	32 minuten : E30
Thermische isolatie (I)	10 minuten
Thermische isolatie (I_2)	15 minuten :E$I_2$15
Warmtestraling (W)	32 minuten :EW30
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetsel, montage en 2-schalig
Plaatdikte	1 of 1,5 mm
Afmeting kozijn	1050 x 2375 mm (maximaal)
Sponning	25 x 45 mm of 15 x 46
	Aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	Ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-10 of A12-07 / Stiletto / A0838
Slot	Nemef 1269/4 of gelijkwaardig of 3p-slot
Deursluiter	NHN of gelijkwaardig
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Theuma
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	925 x 2315 mm (maximaal)
Glasopening	Nee
Valdorpel	Nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	70 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (600 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

ANDUSTA
Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

24-08-2026