Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten in de wand lopende schuifdeur- Brandwerend EW30

Deskundige verklaring	dGmr B.2020.1389.16.N006
Normering	NEN EN 1634-1:2008 en NEN 6069
Classificatie	
Vlamdichtheid (E)	E30
Thermische isolatie (I_1)	EI_1 23
Thermische isolatie (I_2)	EI_2 37
Warmtestraling (W)	EW37
Brandvertragend	Beide zijden
Kozijn gegevens	
Kozijn model	R01 stomp
Uitvoering	montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
BVT voorziening in kozijn	Ja
Borstelprofielen	Ja
Hang en sluitwerk	
Rail	Geze/Andusta
Veerkatrol	Nitto Ohki
Slot	Lips 1punt haakslot
Kleefmagneet	Weco 24Vdc
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Theuma
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1080 x 2315
Glasopening	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	125 mm
Wandtype	Metallstud dubbel gips
	Steenachtig materiaal 625 kg/m³

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

ANDUSTA
Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

24-08-2026