Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW30

Rapportnummer	DMT-DO-50-958
Normering	NEN EN 1634-1:2014+A1:2018 en NEN 6069
Classificatie	EN 13501-2:2016
Vlamdichtheid (E)	33 minuten : E30
Thermische isolatie (I_1)	van vuur af: $EI_1$30 naar vuur toe EI_1:7
Thermische isolatie (I_2)	30 minuten :$EI_2$30
Warmtestraling (W)	30 minuten :EW30
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Montage kozijn / inmetselkozijn / 2-schalig kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1311 x 2443 mm
Sponning	15 x 63 mm
	aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja + RC2
	Gipsgevuld
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	AO838-IBW / Stiletto
Slot	Abloy EL566
	Mechanisch zelfvergrendelend 3-puntsslot
Deursluiter	Dorma of gelijkwaardig
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Krepel / Reinaerdt
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	54 mm (minimaal 52 mm)
Afmeting deurblad	1235 x 2400 mm
Glasopening	Spionoog (max 15mm)
Valdorpel	Ellen Matic soundproof
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	100 mm, dubbel gips met steenwol
Wandtype	MS-wand of steenachtig materiaal

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

ANDUSTA

Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

24-08-2028